



# トラックアジテータの性能試験

磯山レミコン株式会社

令和 2年度(2020)

号車	試験日	配合	積載量 m <sup>3</sup>	運搬時間 分	C T ℃	スランプ cm		差	判定
						1/4	3/4		
						検印			
									
1(5t)	3月3日	18-18-25N	2.1	15	14	18.5	18.0	0.5	適合
2(4t)	3月2日	24-15-25H	1.7	30	13	16.0	15.0	1.0	適合
3(5t)	3月3日	18-18-25N	2.1	15	15	18.5	17.5	1.0	適合
4(4t)	3月5日	21-15-25N	1.7	20	13	15.5	15.0	0.5	適合
5(4t)	3月7日	21-15-25N	1.7	20	13	16.0	14.5	1.5	適合
6(10t)	3月25日	27-15-25N	4.2	30	13	16.0	15.0	1.0	適合
7(10t)	3月6日	24-12-25N	4.2	20	14	13.0	12.0	1.0	適合
8(10t)	3月6日	24-12-25BB	4.2	20	13	12.5	12.0	0.5	適合
10(10t)	3月26日	24-12-25BB	4.2	20	13	13.0	12.5	0.5	適合
11(4t)	3月3日	18-18-25N	1.7	15	12	19.0	17.5	1.5	適合
12(3t)	3月12日	21-18-25H	1.3	15	12	19.0	18.0	1.0	適合
15(10t)	3月6日	24-12-25BB	4.2	20	13	12.5	12.0	0.5	適合

判定基準：荷の排出時にコンクリート流の約1/4及び3/4の全断面から試料を採取してスランプ試験を行い、両者のスランプの差が3cm以内であれば適合とする

備考：最大積載量 10t 4.2m<sup>3</sup> 5t 2.1m<sup>3</sup> 4t 1.7m<sup>3</sup> 3t 1.3m<sup>3</sup>で確認

有効期間：2020年3月から2023年3月まで