

トラックアジテータの性能試験

磯山レコン株式会社

検印



判定基準	・荷の排出時にコンクリート流の約1/4及び3/4の全断面から試料を採取して、スランプ試験を行い、両者のスランプの差が3cm以内であれば適合とする。								
有効期限	2020	年	3	月	～	2023	年	3	月
最大積載量	10t車:4.2㎡		5t車:2.1㎡		4t車:1.7㎡		3t車:1.3㎡		

号 車	配 合	出荷時間	試験日	現場名	積載量 (m ³)	運搬時間 (分)	C T (°C)	スランプ (cm)		差	判 定
								1/4	3/4		
1 (5t)	21-15-25N	8:49	3月5日	荻野建設 ひばりが丘	2.1	11	14	16.0	16.5	0.5	適合
2 (4t)	21-18-25N	8:23	3月12日	ヘラクス ヘラクス	1.7	13	13	18.0	19.5	1.5	適合
3 (5t)	21-15-25N	8:07	3月5日	荻野建設 ひばりが丘	2.1	18	15	15.5	15.5	0.0	適合
4 (4t)	21-15-25N	9:29	3月5日	荻野建設 ひばりが丘	1.7	17	13	15.5	15.0	0.5	適合
5 (4t)	18-12-25N	12:45	3月9日	小川設備 あつのつ台	1.7	31	13	11.0	12.0	1.0	適合
6 (4t)		未							荷		
7 (10t)	24-12-25N	9:00	3月6日	久志本組 北玉垣	4.2	18	14	13.0	12.5	0.5	適合
8 (10t)	24-12-25BB	9:41	3月6日	アイトム建設 玉垣西	4.2	19	13	11.0	11.5	0.5	適合
9 (10t)	24-12-40BB	8:39	3月6日	佐南組 上野地区	4.2	15	13	12.0	13.0	1.0	適合
10 (10t)	18-18-25N	13:01	3月6日	大和ハウス ホテルトレンド	4.2	29	13	19.0	18.5	0.5	適合
12 (3t)	21-18-25H	11:01	3月12日	森山左官 徳田	1.3	20	12	18.0	19.0	1.0	適合
13 (3t)	18-12-25N	12:31	令和4年 3月2日	河村設備 木の下西	1.1	15	11	11.5	12.0	0.5	適合

【備考】 新車購入に伴い、下記の通り号車の追加及び変更。

新車両号車No.追加

(追加)

6号車(有効期限:未出荷)

13号車(有効期限:2022年3月～2025年3月)

号車No.変更

(変更前)

2号車

5号車

6号車

(変更後)

5号車

2号車

9号車